Wartung und Pflege der Rauchwarnmelder

Um die Funktionssicherheit des Melders gewährleisten zu können, ist entsprechend der DIN EN 14676 mindestens einmal jährlich eine Wartung durchzuführen. Gehen Sie hierbei folgendermaßen vor:

- Der Rauchwarnmelder muss auf Beschädigungen geprüft werden.
- Außerdem muss geprüft werden, ob alle Öffnungen frei und nicht verschmutzt sind.
- Zudem muss durch Druck auf den Prüfknopf der Selbsttest des Rauchwarnmelders durchgeführt werden.
- In Umgebung mit höherer Staubbelastung empfiehlt es sich, die Melder öfter mit einem Tuch zu entstauben bzw. abzuwischen, nicht jedoch auszusaugen oder mit Pressluft zu reinigen.
- Beachten Sie, dass sich durch einen Mieterwechsel, Umbau oder Neueinrichtung die Eigenschaften im Gebäude verändern.

Wartungsprotokoll

Bitte entsprechend ausfüllen

Name: _____ Straße:_____

		Raum (Anzahl)				Prüfungen (Ja/Nein)				
Jahr	Anzahl	Schlafzimmer	Kinderzimmer	Flur	zu Wohnzwecken dienende Räume	Melder entstaubt	Verschmutzungen entfernt	Melder über Prüftaste geprüft	keine Änderungen im Objekt	Unterschriften